



Gátlisti

Gátlisti vegna séruppráttu - almennt

Nafn sérhönnuðar/stofu	Kennitala	Heimilisfang	Netfang
Nafn hönnunarstjóra	Kennitala	Heimilisfang	Netfang
Byggingarstaður, hluti			

Staðfesting sérhönnuðar

0.00 Teikningahaus fyrir sérupprætti

- 0.01 Reitir hægra megin á uppdrætti eru áritunar- og nafnreitir
- 0.02 Efst í hægra horni skal afmarkaður 70 mm hár og 100 mm breiður reitur til áritunar fyrir byggingarfulltrúa, skv. gr. 4.2.3 í byggingarreglugerð
- 0.03 Þar undir skal gert ráð fyrir áritun eldvarnaeftirlits og annarra eftirlitsaðila
- 0.04 Lykilmynd með skyggingu þess svæðis sem sýnt er á teikningunni
- 0.05 Breytingareitur fyrir ofan nafnreit - útgáfuferill o.fl., sem inniheldur eftirtaldar upplýsingar:
- 0.06 Breytingarbókstafur, efni breytingar, dagsetning breytingar og upphafsstafir hönnuðar
- 0.07 Nafnreitir skal vera neðst í hægra horni uppdráttar innan ramma og skal hann vera næganlega stór til að rúma eftirtaldar upplýsingar:
- 0.08 Merki og nafn hönnuðar/verkfræðistofu
- 0.09 Heimilisfang, sími og netfang hönnuðar - komi skýrt fram
- 0.10 Staðsetning verks, byggingarhluti. Gata og húsnúmer - skal vera áberandi
- 0.11 Heiti teikningar, efni uppdráttar - skal vera áberandi
- 0.12 Dagsetningar - (Breytingardagsetning)
- 0.13 Teikninganúmer - (Breytingarnúmer)
- 0.14 Mælikvarðar, komi réttir fram á uppdrætti
- 0.15 Tilvisanir innan teikningar
- 0.16 Tilvisanir milli teikninga
- 0.17 Hannað, teiknað, yfirfarið; sér reitir.
- 0.18 Tilgreina skal upphaflegan hönnuð ef um breytingu er að ræða
- 0.19 Merkingar sniða og mynda
- 0.20 Nöfn þeirra sem samþykkja og yfirfara teikningar
- 0.21 Undirskriftir hönnuðar og hönnunarstjóra, ásamt kennitölu

1.00 Almenn yfirferð teikninga

- 1.01 Er stærð og útlit teikningar í lagi
- 1.02 Blaðstærðir sbr. ÍST 1
- 1.03 Blaðbrot í A2
- 1.04 Er verið að nota réttan teikningahaus
- 1.05 Er rétt merki (logo) á teikningunni
- 1.06 Er rétt fyllt inn í teikningahaus
- 1.07 Er gerð og stærð leturs rétt og í innbyrðis samræmi
- 1.08 Eru heiti grunnmynda og sniða í lagi
- 1.09 Er í lagi með stafsetningu og málfar
- 1.10 Eru athugasemdir skiljanlegar
- 1.11 Eru efnisgæði tilgreind skilmerkilega
- 1.12 Er hnita- og hæðakerfi teikningar skilgreind
- 1.13 Eru mælieiningar og málsetningar í lagi
- 1.14 Eru réttar línugerðir notaðar (t.d. hæðarlínur)
- 1.15 Er einhver óþarfi á teikningu sem ætti að fjarlægja
- 1.16 Er hæfilega mikið á teikningu og almennt yfirbragð í lagi
- 1.17 Eru grunnmyndir, veltur og snið rétt staðsett á teikningum

2.00 Málsetningar

- 2.01 Er framsetning málsetninga í samræmi við forsendur
- 2.02 Er nákvæmni málsetninga nægileg
- 2.03 Er tryggt að ekkert skyggi á málsetningu
- 2.04 Er alltaf ljóst hvað verið er að málsetja
- 2.05 Eru vikmörk tilgreind skilmerkilega

3.00 Tákn

- 3.01 Eru heiti grunnmynda og sniða í lagi
- 3.02 Eru notuð viðurkennd tákn og skammstafanir
- 3.03 Eru tákn í samræmi við viðkomandi staðla sem hönnuður miðar við
- 3.04 Er stærð tákna rétt og í innbyrðis samræmi
- 3.05 Er framsetning sniðtákna rétt
- 3.06 Eru tilvísanir í sniðtákn rétt
- 3.07 Er norðurpíla á teikningunni

4.00 Ýmis atriði

- 4.01 Eru efnislistar í samræmi við reglur þar um
- 4.02 Eru númer sem vísa í efnistöflur nægjanlega mörg og skýr
- 4.03 Eru aðrar töflur og listar í samræmi við reglur þar um
- 4.04 Eru hnitaskrár og töflur læsilegar
- 4.05 Er efnismeðhöndlun og áferð tilgreind nægilega skýrt

5.00 Gátlisti rýndur - rýnir fer yfir teikningu með eftirfarandi í huga:

- 5.01 Hönnun í samræmi við forsendur, útreikninga og aðrar tæknilegar kröfur
- 5.02 Teikningar fullnægjandi, nákvæmar og hentugar fyrir ætlaða notkun
- 5.03 Upplýsingar á teikningum í samræmi við kröfur, skilyrði og niðurstöður útreikninga
- 5.04 Annað (bæta við rýniatriðum sem henta verkefninu/hönnuninni ef verkefnið krefst þess)

6.00 Gátlisti samþykktar - áður en samþykkjandi ritar nafn sitt á teikningu þarf hún að uppfylla eftirfarandi atriði:

- 6.01 Hönnunarrýni þarf sannanlega að vera lokið af viðurkenndum aðila
- 6.02 Teikningahaus skal vera samkvæmt skilgreindum kröfum verkefnis og útgáfunúmer teikningar skal vera rétt
- 6.03 Almennt yfirbragð teikningar skal vera í lagi
- 6.04 Samræmi við aðaluppdrætti
- 6.05 Samræmi við byggingarlýsingu
- 6.06 Samræmi við aðra séruppdrætti
- 6.07 Skýringar á uppdráttum fullnægjandi
- 6.08 Áritun hönnunarstjóra